

Отдел надзорной деятельности Вяземского, Тёмкинского и Угранского районов
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Угра
(место составления акта)

« 15 » марта 2013 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 20

По адресу/адресам: Смоленская область, п. Угра, ул. Мира д. 32
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 20 от 25.01.2013 г. заместителя начальника отдела
надзорной деятельности Вяземского, Тёмкинского и Угранского районов
управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Смоленской области Трифионовой Елены Васильевны

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Угранская средняя
общеобразовательная школа» Угранского района Смоленской области (МБОУ
«Угранская СОШ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 18 февраля по 15 марта 2013 г. (19 рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности Вяземского, Тёмкинского
Угранского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при
проведении выездной проверки)

Кирилюк Л.А.



14.02.2013 г. 10 час. 00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности Вяземского, Тёмкинского
Угранского районов управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Смоленской области майор внутренней службы Кудрявцев Андре
Леонидович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Кирилюк Людмила Алексеевна, заместитель директора по АХЧ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- не проведена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здания (отсутствует акт проверки за 2 полугодие 2012 г.) (п. 14 Правил противопожарного режима в РФ);

- не соблюдается периодичность осмотра и проверки огнетушителей, их техническое обслуживание (п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.1 свода Правил СП 9.13130.2009).

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено: -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол № 28 от 15.03.2013 г., постановление № 28 от 15.03.2013 г., предписание № 20/1/21 от 15.03.2013 г., представление № 241/2-8-8 от 15.03.2013 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Кудрявцев Андрей Леонидович

Начальник отделения
ОНД Вяземского, Тёмкинского
и Угранского районов

(фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), проводившего (их) проверку)

« 15 » марта 20 13 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кирилюк Людмила Алексеевна
Заместитель директора по АХЧ
МБОУ «Угранская СОШ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 15 » марта 20 13 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)