

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области
214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: sanepid@sci.smolensk.ru
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Герцена, д.16
(место составления акта)

“ 28 ” апреля 20 16 г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Угранская средняя
школа» Угранского района Смоленской области.

№ 08-477

По адресу/адресам: Смоленская область, п. Угра, ул. Мира, д. 32
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 08-477 от 09.03.2016 г. Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области о
проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ», изданного руководителем
С.В.Рогутским.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
МБОУ «Угранская СШ» ИНН 6717002348; ОГРН 1026700854850
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)-

Дата и время проведения проверки:

“ 14 ” апреля 20 14 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час

“ 28 ” апреля 20 14 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна 04.04.2016 г в 12-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не согласовывалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском
районах Борисенков Виктор Владимирович; ; с привлечением врача по СГЛИ Вяземского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области» Коровкиной-Бавриной
Е.К. пом. эпидемиолога Головлевой Л.В.; свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 №56-
АК; выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук
Татьяна Ивановна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: Проверено исполнение Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г № 52-ФЗ; СП 1.1.1058-01
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».

Установлено: Школа размещена в типовом четырехэтажном кирпичном здании.

Угранская МОСШ имеет земельный участок. На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-
опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Для занятий по физкультуре используется
рядом расположенный стадион, спортивный зал и оборудованный в мастерской малый спортивный зал.
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, не
ограждена зелеными насаждениями, имеется самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне
установлены мусоросборники. Для сбора ТБО школа пользуется контейнерами, установленными на
территории школы, договор на вывоз мусора заключен с ООО «Угранское КП».

Участок учреждения имеет наружное освещение.

Санитарное состояние территории удовлетворительное, уборка территории проводится регулярно.

Имеется следующий набор помещений: учебные классы, в т.ч. компьютерный класс, спортивный
зал, актовый зал, обеденный зал с пищеблоком, кабинет директора, учительская, рекреации, гардероб,
медицинский кабинет, библиотека, туалетные комнаты. Гардероб не имеет оборудованных мест для

каждого класса нарушается п.4.5 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учащиеся I степени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях. Учащиеся II - III степени обучаются по классно - кабинетной системе. В школе оборудован кабинет информатики площадью 48 м кв. Окна кабинета ориентированы на восток.

В кабинете установлены 10 компьютеров с жидко кристаллическими мониторами, тип расстановки периметральный.

Для оборудования учебных помещений применяются столы ученические двухместные. Расстановка столов трехрядная. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся производится только в классах для учащихся I степени.

Отопление здания школы централизованное от котельной ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», работающей на угле.

Во всех учебных помещениях обеспечено левостороннее естественное освещение. Искусственное освещение согласно экспертного заключения № 163В от 18.04.2016 г., измеренное в учебных кабинетах, не соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам - нарушается п. 7.2.1, 7.2.4 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Каждый этаж школы имеет туалеты в правом и левом крыле. Туалеты левого крыла в неудовлетворительном санитарном состоянии, правого закрыты. Помещения санузлов нуждаются в ремонте: плитка на стенах местами отвалилась, на потолке и стенах имеются подтеки. Сан. техническое оборудование не исправно, трубы водопровода нуждаются в замене. Нет кабинок с дверями - нарушается п. 4.25 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Медицинский пункт представлен кабинетом медсестры менее 14 кв. м. и процедурным кабинетом. - нарушается п.4.21 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Здание Угранской МОСШ оборудовано системой хозяйственно - питьевого водоснабжения путем подключения к централизованным водопроводным сетям п. Угра. Централизованное холодное водоснабжение имеется в здании (пищеблок, санитарные узлы, рекреации, некоторые классы). Горячее водоснабжение местное через электроводонагреватели имеется только: на пищеблоке, процедурном кабинете и душевой спортзала. Система канализации заилена, отток канализационных вод затруднен, происходит подтопление сточными водами территории школы и соседних жилых домов - нарушается п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Здание школы имеет собственные очистные сооружения, нуждающиеся в ремонте. В соответствии со ст. 28 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" программы, методики и режимы воспитания и обучения, в части гигиенических требований, допускаются к использованию только при наличии санитарно - эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. Гигиенические требования к учебной нагрузке выдержаны.

Сдвоенные уроки по основным и профильным предметам не проводятся. Все учащиеся начального общего образования получают завтраки на 2,3,4 переменах, обедами обеспечены только учащиеся групп продленного дня - 75 детей и по желанию за плату.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что Гардероб не имеет оборудованных мест для каждого класса, нарушается п.4.5 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что искусственное освещение согласно экспертного заключения № 163В от 18.04.2016 г., измеренное в учебных кабинетах, не соответствует действующим

государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам – нарушается п. 7.2.1 , 7.2.4 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что туалеты левого крыла в неудовлетворительном санитарном состоянии, правого закрыты. Помещения санузлов нуждаются в ремонте: плитка на стенах местами отвалилась, на потолке и стенах имеются подтеки. Сан. техническое оборудование не исправно. трубы водопровода нуждаются в замене. Нет кабинок с дверями - нарушается п. 4.25 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что медицинский пункт представлен кабинетом медсестры менее 14 кв. м. и процедурным кабинетом.- нарушается п.4.21 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

5. 28.04.2016 г в 12-00 при проведении плановой выездной проверки МБОУ «Угранская СШ» в п. Угра, ул. Мира д.32 установлено, что система канализации заилена, отток канализационных вод затруднен, происходит подтопление сточными водами территории школы и соседних жилых домов - нарушается п. 8.1 СанПиН 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Ответственные за данные нарушения – юридическое лицо МБОУ «Угранская СШ» и директор Николайчук Татьяна Ивановна


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: экспертные заключения №163В от 18.04.2016 г., №169В от 20.04.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт Борисенков В.В. 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «Угранская СШ» Николайчук Татьяна Ивановна 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного
должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 28 ” апреля 20 16 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)